

Katowice, dnia 08.03.2023 r.

NS.HKiŚ.9027.20.1.36.50.2023

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach BIURO ORGANIZACYJNO-KANCELARYJNE	
Wpłynęło dnia	2023 -03- 14
Znak	226
Dział	RA

ABT oryginalnie
AGM kłódką

Kancelarz
Paweł Kadłubiak

14.03.2023

Uniwersytet Ekonomiczny
w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
dot. Pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego
przy ul. Bogucickiej 3
w Katowicach

DECYZJA

zbiorcza ocena roczna wody na pływalni dotycząca działalności obiektu w 2022 r.

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.),
- art. 1, art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach po dokonaniu analizy dokumentacji dotyczącej pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Bogucickiej 3 w Katowicach, tj.:

- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią wyników badań jakości wody na pływalni wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej,
- przekazywanych przez zarządzającego pływalnią informacji o podejmowanych działaniach naprawczych,
- wyników badań wody pobranej na pływalni w dniu 01.06.2022 r. w ramach urzędowej kontroli jakości wody, ujętych w sprawozdaniach z badań numer:
 - OL-KŚ.9051.W.450.2022 dot. próbki nr 444/22 (badanie wody z niecki basenowej),
 - OL-KŚ.9051.W.451.2022 dot. próbki nr 445/22 (badanie wody z systemu cyrkulacji),
 - OL-KŚ.9051.W.452.2022 dot. próbki nr 446/22 (badanie wody ciepłej z natrysku na pływalni),
 - DL.9052.5.7.2022.10 dot. próbek nr 399W/22, 400W/22 (badania w zakresie chloroformu i Σ THM-ów),
- wyników badań rekontrolnych wody ciepłej z natrysku na pływalni wykonanych przez zarządzającego w dniu 30.09.2022 r.,
- protokołu kontroli nr 677.1209.NS.HKiŚ.2022 z dnia 02.11.2022 r.

stwierdza, że

eksploatacja pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Bogucickiej 3 w Katowicach w 2022 roku była prowadzona przez zarządzającego w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Uzasadnienie

Po dokonaniu analizy posiadanej dokumentacji dotyczącej pływalni Uniwersytetu Ekonomicznego przy ul. Bogucickiej 3 w Katowicach stwierdzono, że:

- w 2022 roku pływalnia prowadziła działalność w okresie od 21.03.2022 r. do 30.06.2022 r., a następnie od 17.10.2022 r. do 31.12.2022 r.,
- w dniu 21.03.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdził przedłożony przez zarządzającego harmonogram pobierania próbek wody na pływalni na rok 2022, natomiast w dniu 17.10.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach zatwierdził harmonogram pobierania próbek wody na pływalni na rok akademicki 2022/2023 wraz ze zmianą harmonogramu dokonaną dnia 23.11.2022 r.,

- zarządzający w ramach kontroli wewnętrznej wykonywał badania jakości wody na pływalni zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Sprawozdania z badań były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
- zakres i częstotliwość badań wody na pływalni wykonywanych przez zarządzającego były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
- zarządzający prowadził w sposób udokumentowany bieżącą obserwację wody na pływalni oraz wykonywał pomiary w zakresie parametrów: temperatura, pH, potencjał redoks, stężenie chloru wolnego i chloru związanego dla wody z niecki i cyrkulacji pływalni,
- zarządzający prowadził tablicę informacyjną, na której zamieszczane były bieżące informacje o jakości wody na pływalni,
- badania jakości wody na pływalni prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej były wykonywane przez akredytowane laboratorium badawcze (nr certyfikatu akredytacji AB 418), a próbki wody do badań były pobierane przez przedstawicieli laboratoriów,
- w przypadku uzyskania nieprawidłowych wyników badań zarządzający podejmował działania naprawcze – informacje o podejmowanych działaniach naprawczych były przekazywane na bieżąco Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach,
- na podstawie wyników badań wody pobranej w ramach kontroli urzędowej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w dniu 01.06.2022 r. oraz wyników badań rekontrolnych wykonanych przez zarządzającego w dniu 30.09.2022 r. stwierdzono, że woda na pływalni odpowiadała wymaganiom w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych,
- w oparciu o wyniki badań wody wykonywane przez zarządzającego pływalnią w okresie, którego dotyczy niniejsza ocena, nie stwierdzono przekroczeń parametrów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni.

Ww. pływalnia odpowiada wymaganiom określonym w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) przy spełnieniu warunku:

- utrzymywanie prawidłowych parametrów bakteriologicznych wody ciepłej w natryskach na pływalni w zakresie bakterii Legionella sp.

Zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia zarządzający pływalnią zamieszcza niniejszą decyzję - zbiorczą ocenę roczną wody na pływalni na tablicy informacyjnej. Tablica informacyjna powinna być zlokalizowana w miejscu widocznym dla osób korzystających z pływalni. Decyzja ta powinna być również zamieszczona na stronie internetowej obiektu, jeżeli taka strona jest prowadzona.

Powyższe uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego składane za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając organowi, który wydał decyzję oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa, decyzja z mocy prawa staje się ostateczna i prawomocna.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Katowicach

mgr Jolanta Kolanko

Otrzymują:

1. Adresat
2. 2x a/a