

Katowice, dn. 06.10.2014 r.

GEOTIME
Usługi Geodezyjne
Damian Książarczyk
ul. Bałtycka 47 i
40-778 Katowice

Sygnatura PN-U/JF/875/10/2014

Dotyczy : Uzgodnienia branżowego dla aktualizacji mapy terenu położonego przy ul. 1 Maja Nr 41-47 w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo zlecenie wykonania uzgodnienia z dnia 29.09.2014 r. przesyłamy mapę z naniesionymi trasami sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez TAURON Ciepło sp. z o.o.

Dokładne położenie naniesionej sieci ciepłowniczej należy ustalić przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać przekopy kontrolne w terenie.

Jednocześnie informujemy, że nie wyrażamy zgody na lokalizację obiektów ani żadnej innej infrastruktury (kable, instalacje) na naszej sieci ciepłowniczej, ani w odległości mniejszej niż wymagana obowiązującymi przepisami i normami.

Prace ziemne w rejonie naszych sieci ciepłowniczych należy prowadzić ręcznie pod dorywczym nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm odległościowych oraz skutecznym zabezpieczeniem istniejących urządzeń na czas prowadzenia prac.

Teren w pobliżu naszych sieci ciepłowniczych musi być udostępniony w trybie pilnym na każde życzenie TAURON Ciepło sp. z o.o. związane z robotami remontowymi, inwestycyjnymi bądź awaryjnymi.

Wykonywanie robót ziemnych w pobliżu naszych sieci ciepłowniczych należy zlecić pisemnie z tygodniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia dorywczego dozoru technicznego.

Odpowiedzialność za powstałe ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi osoba kierująca pracami i zostaną one usunięte na koszt inwestora.

Niniejsze uzgodnienie stanowi tylko informację dla firmy geodezyjnej, natomiast zamierzenie inwestycyjne na oznaczonym terenie wymaga ponownego uzgodnienia z Sekcją Uzgodnień TAURON Ciepło sp. z o.o.

Zwracamy uwagę na brak szczegółowych informacji odnośnie planowanej inwestycji, która może kolidować z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi, a w szczególności dotyczy to obiektów oraz parkingów lub innych planowanych elementów zagospodarowania terenu.

W związku z tym jeżeli na etapie prac projektowych pojawią się kolizje z ciepłociągami to należy dodatkowo wystąpić do TAURON Ciepło sp. z o.o.

Kolizje sieci ciepłowniczej z urządzeniami i budowlami należy rozwiązać projektowo i uzgodnić z Sekcją Uzgodnień Technicznych TAURON Ciepło sp. z o.o.

Koszty uzgodnienia branżowego, zgodnie z cennikiem TAURON Ciepło sp. z o.o. ponosi podmiot, który zwrócił się o jego opracowanie. Koszty powinny zostać pokryte w wysokości i zgodnie z dyspozycją zawartą w fakturze - otrzymaną oddzielną korespondencją.

Załącznik: - 1 egz. mapy.

Kopia:

1 x PC-1, 1 x PN-U, a/a

Autor pisma:

Janusz Flaszka

Z-CA KIEROWNIKA

BIURA PLANOWANIA I NADZORU PRZESYŁU

Grażyna Myśliwiec

DYREKTOR
DEPARTAMENTU PRZESYŁU

Piotr Zaleski