


PRZEREKÓJ A-A
1 : 25



UWAGI:

1. Dostawę i montaż drabin wyłazowych, zewnętrznych D1 i D2 należy zrealizować w pierwszej kolejności w celu zapewnienia możliwości transportowo-komunikacyjnych budowy
2. Szerokość wewnętrznej drabiny minimum 500mm
3. Rozstaw szczebli maksymalnie 300mm (min. 225mm)
4. Rozstaw obreczy kosza ochronnego maksymalnie 800mm
5. Rozstaw prętów pionowych kosza ochronnego maksymalnie 300mm
6. Odległość drabiny od ściany minimum 150mm
7. Rozstaw kotew mocujących maksymalnie co 2m
8. Wymiary i położenie drabin wyłazowych D1, D2 należy zweryfikować na obiekcie
9. Elementy drabiny nie mogą posiadać ostrych krawędzi i wystających elementów
10. Szczelki muszą posiadać powierzchnie antypoślizgową
11. Drabina powinna być wyposażona w podest spoczynkowy co 8-10m
12. Drabiny powinny być wyposażone w blokady wejścia do kosza
13. Drabiny powinny być wyposażone w słupki zejścia z poręczami długimi
14. Montaż zgodnie z Instrukcją Montażu dostawcy (producenta).

RYS. NR 4

Budynki E, L – elewacja północna
Drabiny wyłazowe
zewnętrzne D1, D2

