

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

ul. 1 Maja 50

40-287 Katowice

Opis zakresu prac

Temat: Remont posadzki drewnianej oraz dostosowanie pomieszczenia do wymagań sanepidu wraz z robotami towarzyszącymi pomieszczenia sali gimnastycznej.

Adres: Katowice, ul. Bogucicka 3, Bud. „A” – sala gimnastyczna

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Tomasz Kawa
upr. bud. w specjalności
instalacji elektrycznych
nr SLK/2007/OWOE/08

Zakres prac do wykonania to:

- a) W Sali gimnastycznej zepsute i daleko idące zużyte źródła w oprawach typu naświetlacze należy wymienić na nowe. Osprzęt typu łączniki i gniazda wymienić na nowe. Na potrzeby grzejników wodnych i ich sterowania wykonać oprzewodowanie, podłączenie i uruchomienie. Wymienić oprawę oświetlenia AW + siatka ochronna i dołożyć drugą sztukę.
- b) W pomieszczeniu magazynu A-126/7 (od strony dziedzińca) należy wymienić osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki i gniazda) na nowy. Zdemontować istniejące oprawy i zostaną zamontowane nowe – Inwestor przekaze.
- c) W pomieszczeniu przejściowym A-126/6 (w kierunku klatki wejścia głównego) należy wymienić osprzęt elektroinstalacyjny (łączniki i gniazda) na nowy. Zdemontować istniejące oprawy i zostaną zamontowane nowe – Inwestor przekaze, zamontować nową oprawę AW.
- d) Wykonanie instalacji na potrzeby uruchomienia żaluzji na wentylacji (Oprzewodowanie, montaż siłownika, niezbędne aparaty elektryczne, obudowy/tablice, zintegrowanie działania siłownika z załączeniem wentylatorów)
- e) Wykonanie prób i pomiarów.
- f) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.